

бований ГОСТ Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012).	«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 582 от 31.07.2020 г.		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Ардатовскому району -
 главный государственный инспектор Ардатовского района
 Нижегородской области по пожарному надзору
 Зуев Александр Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

заведующий кафедрой Юришина / А.И. Юришина

«29» 06 2021 г.

(подпись)

	выявленного нарушения	кумента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	тельства РФ в области пожарной безопасности	вается только выполнение)
1	2	3	4	5
здание дошкольного образовательного учреждения по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кузнецово, ул. Центральная, д.54А :				
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. № 1479).	18.05.2022 года	
2.	На фасаде здания отсутствует указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. № 1479).	18.05.2022 года	
3.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. № 1479).		
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
4.	Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлениями от тре-	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.18 свода правил СП 484.1311500.2020	18.05.2022 года	



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831); «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району

607130, р.п. Ардатов ул. Ленина дом 20 тел. 5-04-48, факс: 5-04-48, код: (883179)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 16/1/4

по устранению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности

29 июня 2021 г.

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №10»

Корчагиной Александре Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Ардатовскому району – главного государственного инспектора Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору А.А. Зуева № 16 от «07» июня 2021 года, Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «15» июня 2021 г. по «29» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР по Ардатовскому району - главным государственным инспектором Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору Зуевым Александром Александровичем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д.54А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад №10» Корчагиной Александрой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить нарушения установленных требований в области пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного до	Срок устранения нарушения требо- вания законода-	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы-
-------	---	--	--	--

ШОММ - 2021г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 – Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, 20 тел. 5-04-48, факс 5-04-48 (код - 83179), «Телефон доверия»: (83179) 5-04-48
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, выездной /документарной)

юридического лица

от «Ш» шомм 2021 г. № 16

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д.54А;

Место нахождения и наименование объекта защиты:

- Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д.54А (здание дошкольного образовательного учреждения).

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченным на проведение проверки: начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району – главного государственного инспектора Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору – Зуева Александра Александровича, дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району – государственного инспектора Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору – Тараканова Михаила Александровича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и официальном сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области;

- настоящая проверка проводится с применением проверочного листа по форме, установленной приложением 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки.

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
 - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление, и пресечение нарушений требований установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
 - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
 - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - по обеспечению безопасности государства;
 - по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить

с «15» марта 2021 г.

Проверку окончить не позднее

«11» марта 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Требования нормативных правовых актов, указанных в проверочном листе, форма которого утверждена приказом МЧС России от 17.02.2021 № 88 (приложение № 1).

Требования статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативных документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190), национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р), с учетом положений части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1. Рассмотрение документов юридического лица;
 2. Обследование используемых при осуществлении деятельности зданий;
- Всего: 20 рабочих дней

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290;

Административный регламент министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержден приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, (зарегистрирован в Министерстве юстиции 13.01.2017 № 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки:

1. Распорядительные документы:

- 1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица;
- 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

- 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;
- 6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
- 7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
- 8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;
- 9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);
- 10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
- 11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;
- 12) Паспорта на огнетушители;
- 13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;
- 14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах:
 - проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
 - проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
 - проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;
 - проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;
 - проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
 - проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах пережатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;

- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);
 - периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

Главный государственный инспектор
 Ардатовского района Нижегородской области
 по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)



М.П.

А.А. Зувев

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району –
 государственный инспектор Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору Тараканов Михаил
 Александрович, тел. 8(83179)5-04-48

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением ознакомлен(а), заверенную копию получил(а):

Заведующий д/с Морозина А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«08» 06 2021 г.
 «13» час. «00» мин.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831); «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району

607130, р.п. Ардатов ул. Ленина дом 20 тел. 5-04-48, факс: 5-04-48, код: (883179)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Ардатов,
ул. Ленина, д.20
(место составления акта)

«29» июня 2021 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 16

По адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д.54А (здание дошкольного образовательного учреждения – чрезвычайно высокий риск)
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 16 от «07» июня 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10», далее МБДОУ «Детский сад №10»
(наименование юридического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Рассмотрение документов юридического лица:

«15» июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день;
Обследование используемых при осуществлении деятельности зданий, сооружений и помещений:

«17» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день; 17

«23» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день;

«29» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Ардатовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки):

Корчагина А.И.
(фамилия, инициалы)

Корчагина
подпись,

«07» июня 2021 г.
13 час. 00 мин.
дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР по Ардатовскому району – главный государственный инспектор Ардатовского района Нижегородской области по пожарному надзору Зуев Александр Александрович

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ «Детский сад 10» Корчагина Александра Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
здание дошкольного образовательного учреждения по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д.54А:			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. № 1479).	Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» Корчагина А.И.
2.	На фасаде здания отсутствует указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. № 1479).	Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» Корчагина А.И.
3.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. № 1479).	Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» Корчагина А.И.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
4.	Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлениями от требований ГОСТ	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.18 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» Корчагина А.И.

Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012).	автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 582 от 31.07.2020 г.	
--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓ Корчагина
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.06.2021 года №16/1/4. 2) форма приложения №1 проверочного листа утвержденная Приказом МЧС России от 2.06.2018 года №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок за соблюдением требований пожарной безопасности»

Подписи лиц, проводивших проверку:



Зуев А.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» Корчагина Александра Ивановна

«29» июня 2021 года

✓ Корчагина
_____ (подпись)

Оставить отзыв о проведенных надзорных мероприятиях, в том числе об объективности, корректности и соблюдении законности действий должностных лиц надзорных органов МЧС России. Вы можете на портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) в онлайн-режиме.

С информацией ознакомлена: Заведующая Корчагина Александра Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководитель иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2021 года

✓ Корчагина
_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Нижегородской области)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО АРДАТОВСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 20, р.п. Ардатов, Нижегородская область, 607130

тел.: факс.: 5-04-48 (код - 83179)

29.06.21 № 183-2.24-22

на № _____ от _____

Заведующей
МБДОУ «Детский сад №10»
Корчагиной А.И.

Извещение о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении

Уведомляю Вас, что в период с 15.06.2021 г. по 29.06.2021 г. сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ардатовскому району Нижегородской области проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д.54А. В ходе проведения проверки обследовано здание, помещения и территория, с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. По результатам проверки установлены факты нарушения требований в области пожарной безопасности в соответствии с актом проверки юридического лица №16 от 29.06.2021 года.

Таким образом, имеются достаточные данные, указывающие на наличие в действиях (бездействиях) юридического лица и ответственных должностных лиц состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» КоАП РФ.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст.20.4 КоАП РФ рассматриваются государственными инспекторами по пожарному надзору (ст. 23.34 КоАП РФ). Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 КоАП РФ, Постановлениями Правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», извещаю Вас, что **23 июля 2021 года с 14 час 00 мин. до 15 час 00 мин.** в отделении надзорной деятельности и

профилактической работы по Ардатовскому району Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.20 (здание ПСЧ-103, 2-й этаж), в отношении ответственного должностного лица (согласно акта проверки от 29.06.2021 года №16) будет составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренному ч.1 ст.20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи» КоАП РФ.

Предлагаю Вам явиться (направить представителя по доверенности) по указанному адресу в назначенное время для ознакомления с протоколом об административном правонарушении и дачи объяснений по факту совершения правонарушения, а также обеспечить явку указанных должностных лиц. В случае неявки без уважительной причины, протоколы об административных правонарушениях будут составлены в Ваше отсутствие (отсутствие должностных лиц), так как Вам было надлежащим образом сообщено о времени и месте их составления.

Также разъясняю Ваши права, предусмотренные ст. 51 Конституции и ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

Статья 51. Конституции Российской Федерации

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых, может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Главный государственный инспектор
Ардатовского района Нижегородской области
по пожарному надзору



А.А. Зуев